

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана 84 т. (343)346-12-60 ф. (343)346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru

(указывается адрес, места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 23, тел. 8 (34344) 2-50-82, E-mail: tond-kushva@mail.ru

(указывается адрес, места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 28/1/17
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 комбинированного вида

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество)

законному представителю юридического лица Изотовой Екатерине Васильевне

(место жительства индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск по пожарному надзору

подполковника внутренней службы

Волкова С.А.

№ 28

(наименование органа ГПН)

от « 22 » октября 2020 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

« 09 » ноября 2020 г. с 12 ч 00 мин. по 14 ч. 00 мин.

« 01 » декабря 2020 г. с 14 ч 00 мин. по 17 ч. 00 мин.

« 02 » декабря 2020 г. с 13 ч 00 мин. по 14 ч. 00 мин.

« 03 » декабря 2020 г. с 14 ч 00 мин. по 15 ч. 00 мин.

проведена проверка

начальником ОНДиПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск Волковым Сергеем Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №23 комбинированного вида, Свердловская область, г. Кушва, ул. Союзов, 25.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей хозяйством МАДОУ №23 Ардаковой Н.Е.

(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	на объекте защиты не соблюдено требование к противопожарному люку выводящего на чердак здания, а именно не соответствует проектному решению, в частности не соблюдены размеры противопожарных люков выводящих на чердак здания, по проекту 900мм на 1200мм. фактически 780мм на 1080мм	ст.4, ч.1,3,13 ст.88 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7 СП 4.13.130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-	01.12.2021	

		ным решениям		
2	на объекте защиты аварийное (эвакуационное) освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (питание аварийного освещения осуществляется от 2 ввода, светильники непостоянного действия автоматически не включаются при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне, а включается только в ручном режиме, в каждой зоне отдельный выключатель, аварийное (эвакуационное) освещение не предусмотрено по маршрутам эвакуации, на лестничных маршах, где каждая ступень не освещена прямым светом), так же не все светильники одного типа обозначены буквой «А», не соответствует	ст.82 ч.2 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.104, 7.105, 7.111, 7.113 СП 52.13130.2011 Естественное и искусственное освещение	01.12.2021	
3	На объекте защиты отсутствует автономная система пожаротушения в электрощитовой,	п.8 табл. А4 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	01.12.2021	
4	руководитель организации не обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (электрощитовая, загрузочное помещение пищеблока)	п.37.1 ППР в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	01.04.2021	
5	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м. (фактически составляет 1,24 м)	п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п.5.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы,	01.12.2021	
6	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. (из групповых ячеек 2 этажа фактически 1,17 м, 1 этажа 1,16 м).	п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п.5.2.14 Свод правил. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.12.2021	
7	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина дверного полотна в свету по проекту (дверь наружная из пищеблока и загрузочного помещения пищеблока должна быть более 900 мм. - фактически 790 мм)	п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	01.12.2021	
8	на путях эвакуации и эвакуационных выходах на 1 этаже здания ковровые дорожки не прикреплены надежно к полу	п.39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	10.04.2021	

9	на объекте защиты отсутствует расчет категории по пожаровзрывоопасности и класса зон по ПУЭ складские помещения, электрощитовая, гладильная, на дверях вышеуказанных помещений производственного и складского назначения категорий по пожарной опасности и класса зоны отсутствуют	п.20 ППР в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г., гл.5,7,8 Ф3-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г., СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	10.04.2021	
10	на объекте защиты отсутствуют специальные программы обучения мерам пожарной безопасности, не определены сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	п.3 ППР в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г., Пр. МЧС №645 от 12.12.2007г.	10.04.2021	
11	на объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения из расчета одно средство на каждого дежурного.	п.9 ППР в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	10.04.2021	
12	практические тренировки с лицами осуществляющими деятельность на объекте защиты 1 раз в полугодие не проводятся	п.12 ППР в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	10.04.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

начальник ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск
Волков Сергей Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«03» декабря 2020г

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

И.О. заведующей МАДОУ №23 Изотова Екатерина Васильевна (приказ №70-О от 01.12.2020г. О временном возложении обязанностей).

(должность, фамилия, инициалы)

«03» декабря 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ДНД МЧС России: 8 (495) 449-99-99;

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99;

ОНД/ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск 8 (34344) 2-50-82.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512583

Владелец Глухова Елена Александровна

Действителен с 07.06.2023 по 06.06.2024